



Chladiarenské a stavebné technológie

-40
bt 140b
porta bassa temperatura mm 140

mraziarenské izolačné dvere pre teploty 0 až -40 °C

>En

Hinged door for negative working temperature mm 140

Door to fit on coldrooms with working temperature up to -40°C. It is composed of a monolithic buffer-type doorwing, insulated with injected polyurethan foam, and steel frame. The doorwing has an ergonomic handle (with or without key-lock) and on the inside a button with safety release.

The doorwing has a rubber gasket with heating element on its perimeter and on the lower floor side (with triple heating element), standard it has a threshold to enable easy opening and closing. The hinges are with helical ramps.

The doorwing cladding can be either with stainless steel, non toxic painted or pvc coated steel sheet or glass-ber .

>Sk

Krídlové dvere pre záporné teploty, hrúbka 140 mm

Dvere pre použitie v mraziarenských skladoch s teplotou 0 až -40 °C. Krídlo je monolitické - vyplnené PUR penou vysokým tlakom pod lísom s kovovým rámom. Krídlo má ergonomickú rukoväť so zámkom a bezpečnostné tlačítko vo vnútri. Preto je možné dvere aj v zamknutom stave z vnútra vždy otvoriť. Vďaka skrutkovým pántom sa pri otváraní krídlo nadvhne, čím sa chráni podlahové tesnenie a zabezpečí sa ľahké tváranie.



Po obvode krídla dverí a pri podlahe je ľahko vymeniteľné gumové tesnenie vo vnútri ktorého sa nachádza ohrevný kábel. Súčasťou je aj zárubňa, pre požadovanú hrúbku panela, alebo pre murovaný otvor. Dvere môžu byť bezprahové (štandard), alebo s prahom (pozri typy prahov). Povrchová úprava krídla je z pozinkovaného - lakovaného plechu vhodného pre potravinárske účely. Na požiadanie je možné aj vyhotovenie nerezové, poplastované, alebo laminátové.



tecnologia globale

bt140b

mraziarenské izolačné dvere - pre teploty 0 až -40°C



Charakteristické rozmery:


L = L₁ + 100 mm

H = H + 50 mm

Detail zámku




- Vonkajšie madlo



- vnútorné madlo



- pánt



- ohrev v tesnení dverí

